
































nitt B-B



















Anton-Walter-Grundschule Neuhausen a. d. F.



Vorplanung Technische Gebäudeausrüstung
Vorstellung GR 25.06.2019

Renz Ingenieurgesellschaft, Schorndorf



Technische Gebäudeausrüstung Struktur

■ Erschließungswege Infrastruktur

Trinkwasser: aus öffentlichem Wassernetz
Wärmeversorgung: Nahwärme aus Egelseehalle
Gasversorgung: nicht erforderlich
Entwässerung: Trennsystem, öffentlicher Kanal


■ Technikzentralen

Sanitärzentrale (S): Kaltwasser-Verteilung
Wasseraufbereitung
Fettabscheider, Hebeanlage

Heizungszentrale (H): Nahwärme-Übergabestation
Heizungsverteilung

Lüftungszentrale (L): Lüftungsanlagen
Einbringschacht

Kältezentrale (K): Kälteerzeugung für Kühlregister
an den Lüftungsanlagen



KG 420 Heizung/Kälte



Gebäudebeheizung

- Wärmeerzeugung: Anschluss an Nahwärmeversorgung aus Heizzentrale Egelseehalle
Wärmeleistung der bestehenden Anlage ausreichend für Gesamtareal
ca. 80% regenerativer Anteil (Pellet), ca. 20% Spitzenlast fossil (Gas)
Erschließung über bestehenden Installationsgang (Nord)
- Wärmeverteilung: Übergabestation und Hauptverteilung in Heizzentrale UG
Trassenführung über Installationsgang, Schrankzonen, Vorwände
- Wärmeübergabe: flächendeckende Fußbodenheizung (Niedertemperatursystem)

Kälteerzeugung

- Erfordernis: Raumkonditionierung nach Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) im Küchenbereich
ca. 200 kW Außenluftvorkühlung der Lüftungsanlagen in Küche/Mensa
- Kälteerzeugung: zentrale Kältemaschine, Auslegungsleistung 300 kW
dadurch auch lindernde Kühlung der Klassenräume möglich (Anteil ca. 100 kW)
- Kälteübergabe: über Lüftungsanlagen

KG 430 Lüftung




Grundgedanke

- Be- und Entlüftung aller Klassen- und Unterrichtsräume (Schaffung eines lernfördernden Raumklimas)
- Be- und Entlüftung aller Verwaltungs- und Arbeitsräume (Büro, Küche, Mensa) nach ASR
- Energieeinsparung durch Einsatz von hocheffizienten Wärmerückgewinnungen
- Anwendung einer turbulenzarmen Lufteinbringung über Quell-Luftauslässe


Vorteile:

- Ausbildung eines Frischluftsees in der Aufenthaltszone
- verbesserte Abfuhr von Wärmelasten durch Unterstützung der natürlichen Thermik
- gegenüber Mischlüftung kann bei gleicher Luftqualität die Luftmenge reduziert werden





3823 – Anton-Walter-Grundschule, Neuhausen a.d.F. Erschließung Strom



Erschließung MS-seitig:


Mittelspannungsseitiger Anschluß mittels neuer Trafostation im Untergeschoss des Neubaus.

Nach Rücksprache mit der Netze BW wird die Anbindung aus dem Wohngebiet „Akademiegärten“ bevorzugt.





3823 – Anton-Walter-Grundschule, Neuhausen a.d.F. Versorgungs-/Zählkonzept Elektro




Versorgungs-/Zählkonzept :

- Hauptmessung allgemein (Mittelspannungsmessung)
- **Mensa (interne Untermessung)**
- **Küche (interne Untermessung)**
- **Schule (interne Untermessung)**
- **Verwaltung**
- **Betreuung**



3823 – Anton-Walter-Grundschule, Neuhausen a.d.F. Versorgungsbereich Klassenzimmer



Versorgungsbereich Klassenzimmer:

- Jedes Klassenzimmer erhält eine dezentrale Installations-säule welche nur das jeweilige Klassenzimmer versorgt

